



# Kollmorgen motor tuning


1. Kollmorgen workbench 실행 (이때, motor 전원은 on, TCC와 EIB 전원은 off)
2. Kollmorgen workbench 왼쪽 메뉴에서 star page 클릭




3. AKD Ethernet device를 선택하고 refresh 버튼을 눌러 DEC 드라이브 접속




4. Kollmorgen workbench 프로그램 상단에 1-Field bus 항목을 0-Service mode로 변경




5. Tools → Parameter save로 DEC drive의 parameter 파일을 백업



6. Performance Servo Tuner를 선택



7. Start를 눌러 tuning 시작



8. Tuning이 끝난 뒤 5번 항목과 같이 Tools → Parameter save로 DEC drive의 parameter 파일을 백업

